



浴槽水検査成績書

依頼者住所 富山県小矢部市島322
依頼者氏名 介護老人保健施設 ゆうゆうハウス
受付年月日 平成16年 4月13日
採水年月日 平成16年 4月12日
検査年月日 平成16年 4月13日 ~ 4月19日
検査担当者 理化学：矢野幸雄 細菌：沼崎恵子

検 査 結 果			
検体名 (浴槽名)	毎日完全換水型循環浴槽		
項 目	結 果	基 準 値	
1	濁 度 (度)	0.5	5度以下
2	過マンガン酸 カリウム消費量 (mg/L)	3.7	25 mg/L 以下
3	大腸菌群 (個/ml)	0	1個/ml 以下
4	レジオネラ属菌 (CFU/100ml)	10未満	10 CFU/100ml 未満
5	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.1未満	1 mg/L 以下
判 定	適 合 す る		
摘 要	水質基準及び検査方法は、富山県公衆浴場法施行規則 (昭和23年富山県規則第55号) 第4条による。		

依頼者

介護老人保健施設 ゆうゆうハウス 殿

平成16年 4月 21日

富山県砺波厚生センター所長

